

ВШО
23.10.19

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ СЫЗРАНЬ, ОКТЯБРЬСК
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ СЫЗРАНСКИЙ, ШИГОНСКИЙ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Сызрань
(место составления акта)

«23» октября 2019 года
(дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 597

по адресу: Самарская область, г.о. Сызрань, улица Кирова, 92.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от «19» сентября 2019 года № 597 о проведении плановой выездной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проверки начальника ОНД и ПР по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и
ПР Главного управления МЧС России по Самарской области (главного государственного
инспектора по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору)
Колокольцева Павла Алексеевича

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области гимназия города Сызрани городского
округа Сызрань Самарской области (категория высокого риска, школа).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«10» октября 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 день (1 час)

«23» октября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 день (1 час)

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня (2 часа)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городским
округам Сызрань, Октябрьск и муниципальным районам Сызранский, Шигонский управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Назаренко Жанна Игоревна

10.10.2019, 11:00.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Киреева Екатерина Владимировна – старший инспектор ОНД и
ПР по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Самарской области (Государственный инспектор по г.о. Сызрань, Октябрьск и
м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае проведения проверки
экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и / или наименования организаций с
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Назаренко Жанна Игоревна – директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.	На путях эвакуации применен материал (масляная краска) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этого материала, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ним (ступени лестниц и полы коридора перед спортивным залом окрашены масляной краской).	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, таблица 3, таблица 27, таблица 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	МКУ «СЭЗиС»
2.	В правой и левой лестничных клетках допускается размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте до 2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 40 Н 102-54 Противопожарные нормы; п. 4.9 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования основные положения проектирования»; п. 4.8* СНиП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 4.11 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»; п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	МКУ «СЭЗиС»
3.	В полу на путях допускается устройство порогов (выступов) образующих перепады высот менее 0,45 м. (Выход из коридора первого этажа в правую и левую лестничные клетки, выход из коридора в лестничную клетку № 1 на втором этаже). (Выступы образовались в результате капитального ремонта полов).	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, 89 ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.7 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	МКУ «СЭЗиС»

4.	Дверь помещения складского назначения на втором этаже не выполнена противопожарными с нормируемым пределом огнестойкости.	. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, таблица №№ 23, 24 ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 3.3 СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования основные положения проектирования»; п. 3.2 СНИП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 3.11 СНИП II-2-80 «Строительные нормы и правила часть II Нормы проектирования глава 2 противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п.1.82 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; п.3.21 СНИП 2.08.02-85 «Общественные здания и сооружения»; п. 4.7, п. 5.4.20 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.4.2, п.4.17, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	МКУ «СЭЗиС»
5.	Не обеспечено наличие на двери помещения складского назначения на втором этаже здания, его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 22 Правил противопожарного режима в РФ.	МКУ «СЭЗиС»
6.	Часть светильников эвакуационного освещения находятся в неисправном состоянии (светильники не включаются автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения).	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ.	МКУ «СЭЗиС»
7.	Перед эвакуационным выходом из спортзала имеется перепад высоты более 45 см (не предусмотрены лестницы, имеющие ограждения с перилами).	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.10 СНИП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 3.14 СНИП 2.08.02-85 «Общественные здания и сооружения»; 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1 СП 1.13130.2009 «Системы	МКУ «СЭЗиС»

		противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	
8.	Отсутствует пожарная лестница в местах перепада высот кровель.	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 90 ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 61 Н 102-54 Противопожарные нормы; п. 2.11 СНиП 2.01.02-85*«Строительные нормы и правила противопожарные нормы»; п. 8.7 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 7.10 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	МКУ «СЭЗиС»


На объект имеется действующее предписание №181/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 19.04.2019, выданное МКУ «СЭЗиС», в котором указаны п.п. №1-6 данного акта.

На объект надзора не предоставлена проектная документация.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя № 597 от «19» сентября 2019 года, предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «23» октября 2019 № 597/1/1, форма проверочного листа от 23.10.2019 Приложение 13 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261.

Старший инспектор ОНД и ПР по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области (Государственный инспектор по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Киреева Екатерина Владимировна
«23» октября 2019 года

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Назаренко Жанна Игоревна – директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназия города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«23» октября 2019 года

(подпись)

Бовкун Михаил Иванович – директор Муниципального казенного учреждения городского округа Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«23» октября 2019 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____