

23.10.19

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ СЫЗРАНЬ, ОКТЯБРЬСК  
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ СЫЗРАНСКИЙ, ШИГОНСКИЙ  
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Сызрань  
(место составления акта)

«23» октября 2019 года  
(дата составления акта)

11 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
**№ 598**

по адресу: Самарская область, г.о. Сызрань, улица Советская, 102А.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от «19» сентября 2019 года № 598 о проведении плановой выездной  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проверки начальника ОНД и ПР по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и  
ПР Главного управления МЧС России по Самарской области (главного государственного  
инспектора по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору)  
Колокольцева Павла Алексеевича

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения Самарской области гимназия города Сызрани городского  
округа Сызрань Самарской области (категория высокого риска, школа).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«10» октября 2019 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 день (1 час)

«23» октября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 день (1 час)

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при  
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня (2 часа)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городским  
округам Сызрань, Октябрьск и муниципальным районам Сызранский, Шигонский управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Назаренко Жанна Игоревна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

10.10.2019, 12:00.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Киреева Екатерина Владимировна – старший инспектор ОНД и  
ПР по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Самарской области (Государственный инспектор по г.о. Сызрань, Октябрьск и  
м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке  
экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и / или наименование экспертных организаций с  
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Назаренко Жанна Игоревна – дир. Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                                                                                                                                       | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                      |
| 1.    | Марши наружных эвакуационных лестниц находятся на расстоянии менее 1 м от оконных проемов.                                                                                                                                                                               | п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.30* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97*; п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».                                                                            | МКУ «СЭЗиС»                                                            |
| 2.    | На путях эвакуации применены материалы без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними (ступени, площадки лестничных клеток окрашены масляной краской). | п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, таблица 3, таблица 27, таблица 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.2 СП 1.13130. 2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».                                                                                                                     | МКУ «СЭЗиС»                                                            |
| 3.    | Перед эвакуационными выходами, где перепад высоты более 45 см, не предусмотрены лестницы, имеющие ограждения с перилами.                                                                                                                                                 | п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.10 СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 3.14 СНиП 2.08.02-85 «Общественные здания и сооружения»; 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». | МКУ «СЭЗиС»                                                            |
| 4.    | Дверь складского помещения в открытом положении загромождает выход из учебного класса в лестничную клетку (1 этаж).                                                                                                                                                      | п. 36 а), б) Правил противопожарного режима в РФ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | МКУ «СЭЗиС»                                                            |

На объект имеется действующее предписание №181/1/1по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 19.04.2019, выданное МКУ «СЭЗиС», в котором указаны п.п.№1-2 данного акта.

На объект надзора не предоставлена проектная документация.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----
- нарушений не выявлено: -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя № 598 от «19» сентября 2019 года, предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «23» октября 2019 № 598/1/1, форма проверочного листа от 23.10.2019 Приложение 13 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261.

Старший инспектор ОНД и ПР по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области (Государственный инспектор по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Киреева Екатерина Владимировна «23» октября 2019 года

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Назаренко Жанна Игоревна – директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназия города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«23» октября 2019 года

(подпись)

Бовкун Михаил Иванович – директор Муниципального казенного учреждения городского округа Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«23» октября 2019 года

(подпись)

По указке ознакомления с актом пр