

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы
Заместитель Главы г.о. Сызрань -
руководитель Комитета по строи-
тельству и архитектуре



ПОДПИСЬ

А.Н. Черников

Ф. И. О.

« 02 »

02

2011 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 от « _____ » _____ 20__ г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области.

(полное юридическое наименование объекта)

Адрес объекта: 446026, Самарская область, город Сызрань, ул. Кирова 92, факс: 8-8464-33-28-92, E-mail: gym_n_szr@samara.edu.ru
Назаренко Жанна Игоревна директор.

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта город Сызрань

2. Ведомственная принадлежность министерство образования и науки Самарской области, министерство имущественных отношений Самарской области

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг проектная мощность 493 чел.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта

Отдельно стоящее здание, имеет три этажа, фундамент бутовый ленточный, наружные и внутренние капитальные стены кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия чердачные и межэтажные железобетонные, лестницы бетонные.

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 1 вход центральный, 8 входов запасных

8. Год постройки 1963 год

9. Год последней реконструкции 2008 год

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м			
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Маршрутный автобус остановка «Сызранский драматический театр» ул. Советская / остановка «Сызранский драматический театр» ул. Ульяновская /остановка «улица Кирова»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		Имеется/ имеется	
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	Есть/есть/нет
Нерегулируемые переходы	есть		Нет/нет/есть
Внеуличные переходы	нет		
Тактильные указатели	есть /нет	Полоса на переходе из рифленой плитки с продольными рифами	Есть/нет/нет
Перепады высоты на пути движения	нет		Нет/нет/нет
Открытые лестницы	нет		
Поручни на лестницах	нет		

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,85м	К, О		
	Информация об объекте	наличие	нет	К, О, С, Г		
1.2.	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Указатели направления движения	наличие	нет	К, О, С, Г	установить С,Г,О	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	2,0 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	нет	К		
	Тактильная полоса перед съездом	≥ 0,8	нет			
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	нет	С	Установка С	
	Места отдыха	наличие	нет	К, О		

Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет		
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	30м		К, О
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	нет		К
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	нет		К
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет		К
Съезд с тротуара на проезжую часть:		имеется		
Угол уклона	$\leq 1:12$			К
Ширина	$\geq 1,0$ м	2,0м		К
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	0,01м		К
Открытая лестница		нет		
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м			О, С
Марш лестницы	3-12 ступеней			О, С
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м			О, С
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м			О, С
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие			О, С
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие			С
Бортики по боковым краям ступеней, не	наличие			О, С

примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м				
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м			О, С
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м			О, С
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м			О, С
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м			С
Пандус на рельефе		нет		
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м			К
Уклон	≤ 8 %			К
Поручни с двух сторон:	наличие			К, О
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м			К
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м			К, О
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м			К, О
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м			К, О
Длина марша пандуса	≤ 9 м			К, О
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие			К, О
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м			К, О
Разворотные площадки:				
- верхнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м			К
- промежуточная (при высоте пандуса более 80	$> 1,5 \times 1,5$ м			К

см)					
- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м			К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие			К, О	
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м			К, О	

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,7 м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	3,00 x 3,50 м	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	Нет	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	Нет	К, О, С	Установка С,О	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	нет	К, О, С	Установка С,О	
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	нет	К, О, С	Установка С,О	
	Навес	наличие	имеется	К, О		

Водоотвод	наличие	нет	К, О, С	Установка О,С
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	нет	К	
Информация об объекте	наличие	есть	С, Г	Установка Г
Лестница наружная	наличие	нет		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		О, С	
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м		С	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С	
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие		О, С	
Поручни с двух сторон	наличие		О, С	
- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		О, С	
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м		О, С	
Пандус наружный	наличие	нет	К	
Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К	
Уклон	$\leq 8\%$		К	
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м		К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О	

Разворотные площадки:				
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		К	
- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		К	
- промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		К	
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м		К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		К, О	
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$		К, О	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		К, О	
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К	
Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С	установка
Тамбур				
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции (1,5 -1,8) x 2 м	2,4 x 3,1м	К	
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О	
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2 \text{ м}$	2,0 м	К, О	
- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014 \text{ м}$	0,02-0,04	К	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		нет			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Поручни с двух сторон	наличие		О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м		О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
	Ширина марша	≥ 1,0 м		К		
	Уклон	≤ 8%		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 x 1,5 м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м		К		

- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м			О	
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м			К	
Пандус переносной	наличие	нет		К	
Подъемник для инвалидов:					
- стационарный	наличие	нет		К	
- мобильный	наличие	нет		К	
Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2,09м		К	
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет		К	
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет		К, Г	Установка Г
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет		К, Г	Установка Г
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет		С	Установка
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет		Г	Установка
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет		Г	установка
Тактильная схема	наличие	нет		С	установка
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет		К, О, С, Г	Создание С, Г, О
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	Нет		О	
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	нет		К	
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет		С	

Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С	установка
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	
Контрастная маркировка	наличие	Нет	С	
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	Нет	О	
- горизонтальные завершения поручней	наличие	нет	О	
Пандус внутренний на этаже		нет		
Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К	
Уклон	≤ 8 %		К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К	
Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м		К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		О	
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)				
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	Нет	С	Услуги оказываются только на 1 этаже
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С	

Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	Нет	О, С		
- на высоте	0,85 – 0,95 м	Нет	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	Нет	О, С		
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С		
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
Лифт пассажирский	наличие	нет			
Кабина:					
- габариты (глубина x ширина)	≥ 1,5 x 1,7 м		К		
- ширина дверного проема	≥ 0,95 м		К		
- Поручни	наличие		О		
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		Г, С		
Знак доступности	наличие		К		
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие		К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		нет			
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м		К		

Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,5$ м		К	
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
Обслуживание в кабинете №		нет		
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м		К	
Высота порога	$\leq 0,025$ м		К	
Информация тактильная	наличие		С	
Информация визуальная контрастная:	наличие		К, О, С, Г	Установка С,Г,О
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м		К	
- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м		С	Установка С
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м		О	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м		К, О	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
Обслуживание с перемещением №				
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м		К	
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м		К	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)				
Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8$ м		К	
Место для сидения	наличие		О	
Крючки для костылей (на высоте 120 см с	наличие		О	

выступом 12 см)

Вкладка при необходимости описания нескольких кабин

Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)

Доля мест для колясочников

$\geq 2\%$

К

Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске

$\geq 1,2$ м

К

Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)

≥ 2

Г

Вкладка при необходимости описания нескольких залов

Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников

наличие

К

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	нет			
	Знак доступности помещения	наличие		К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие		С	создание	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		
	Открывание дверей	наружное				
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м		С	создание	

Количество кабинок	≥ 1 шт.		К, О	
• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О	
• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м		К	
- опорные поручни	наличие		К, О	
в т.ч. откидные	наличие		К	
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие		К	
Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м			
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м		К	
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О	
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м		К, О	
Раковина: с опорным поручнем	наличие		К, О	
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м		К	
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие		К, О	
Писсуар располагать, на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы		К	
Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м		К, О	
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м		К, О	
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см		С	установить
Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие		К, О, С	Установить С

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов		Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3		5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	Установить Г,С,О	
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С	Установить Г,С,О	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С	установить	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	установка С	
	на кнопках управления лифта	наличие		С		
	на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С	Установка С	

Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	Г	
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г	Установка С,Г
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	



Приложения

1.

2.

3.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)